

לכבוד

באמצעות המייל

שלום רב,

**הנדון : מכרז פומבי 06/2024 לשירותי אספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד כיבוי אש מטלטל עבור המרכז הרפואי הלל יפה - מענה על שאלות הבהרה**

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.

מסמך	כותרת, סעיף, ועמוד	שאלה	תשובה
1.	מסמך א' נספח ג'-7	הצהרת מציע בדבר מקור הטובין המוצע על ידו עמ' 21	יש למלא את ההצהרה בנספח ג'-7 בהתאם לדרישות המסמך, משמע, יש למלא את רשימת הפריטים אף אם המציע אינו היצרן.
2.	מסמך ב'+כתב כמויות	היה ואין באפשרותנו לספק את הטובין המפורטים במכרז זה, האם הצעתנו תיפסל?	בהתאם לסעיף 3.1 למסמך א' למסמכי המכרז, למציע צריכה להיות היכולת לספק את הטובין, לבצע את העבודות והשירותים על פי דרישות המכרז. מכאן, שאי עמידה בדרישות המכרז ו/או לחלופין אי יכולת לספק את השירותים וטובין הנדרשים תביא לפסילת ההצעה.
3.	מסמך ב'+ כתב כמויות	מטפה 2 CO עבור MRI סעיף 6.3.5.4 למסמך ב' עמ' 29 וסעיף 21 לכתב הכמויות	יש לרכוש מטף מחו"ל בלבד ע"י יצרן ה MRI (לא מיוצר בארץ) עפ"י הנהוג, יצרן מכשיר ה- MRI מספק מטף יעודי המתאים למכשיר.



4.	מסמך ב' + כתב כמויות	<b>מטפה AVD</b> סעיף 6.3.5.5 למסמך ב' עמ' 29 וסעיפים 22, 23, 24 לכתב הכמויות	מטפה AVD יש ספק בלעדי בארץ ככל ונדרש לפנות ליבואן בארץ ולרכוש ממנו או לייבא ישירות מחו"ל יש לתמחר זאת בהתאם.
5.	מסמך ב' + כתב כמויות	<b>שלט פנורמי</b> סעיף 6.3.7.2 למסמך ב' עמ' 30 סעיף 30 לכתב הכמויות	לא קיים מוצר כזה המוצר קיים.
6.	מסמך ב'	<b>שלט דו כיווני</b> סעיף 6.3.7.3 עמ' 30	לא קיים מוצר כזה המוצר קיים.
7.	מסמך ב' + כתב כמויות	<b>גרזן חילוץ והצלה</b> סעיף 6.3.10 למסמך ב' עמ' 31 וסעיף 34 לכתב הכמויות	יש לרכוש מחברה לציוד בטיחות בלבד ככל ונדרש לפנות ליבואן בארץ ולרכוש ממנו או לייבא ישירות מחו"ל יש לתמחר זאת בהתאם.
8.	מסמך ב' + כתב כמויות	<b>לום חוליגן</b> סעיף 6.3.11 למסמך ב' עמ' 31 וסעיף 35 לכתב הכמויות	יש לרכוש מחברה לציוד בטיחות בלבד ככל ונדרש לפנות ליבואן בארץ ולרכוש ממנו או לייבא ישירות מחו"ל יש לתמחר זאת בהתאם.
9.	מסמך ב' + כתב כמויות	<b>וו הריסה –</b> סעיף 6.3.12 למסמך ב' עמ' 31 סעיף 36 לכתב הכמויות	יש לרכוש מחברה לציוד בטיחות בלבד ככל ונדרש לפנות ליבואן בארץ ולרכוש ממנו או לייבא ישירות מחו"ל יש לתמחר זאת בהתאם.
10.	מסמך ב'		מה תדירות הבדיקות בשנה לציוד מטלטל ועמדות כיבוי? תדירות הבדיקות היא בהתאם למפורט במסמך ב' למסמכי המכרז.
11.	מסמך ג' + כתב כמויות	נספח ג מחירון שרות	א. הבדיקה כוללת בדיקה ותחזוקה שנתית למטפה לפי ת"י 129 כולל הובלה, ריקון, בדיקת שלמות, תיקוני צבע, השלמת או החלפת כל החלקים הפגומים לרבות אטמים, רגש לחץ, שעון מד לחץ, ניצרה, גישה, צינור מפזרת וכד', <b>מילוי מחדש</b> , הטבעת תאריך הבדיקה, הובלה וחיבור מחדש. (לא כולל עלות גז/אבקת כיבוי). ב. טיפול 6 שנתי הינו בדיקת לחץ הידרוסטטית. ככל



ובמהלך הסקר נמצא כי נדרש לבצע בדיקה היא תבוצע על ידי הספק בהתאם למחירון שירות ותחזוקה.				
המוצר קיים.	לא קיים מטפה 2 ק"ג גז הלותרון.	מחירון חלפים	מסמך ג' + כתב כמויות	12.
לא תאושר החלפת מזנק בגלילון – ככל ויימצא מזנק תקול בגלילון הוא יוחלף קומפלט.	אין במחירון מזנק "1	מחירון חלפים	מסמך ג' + כתב כמויות	13.
מטפה ייעודי לסוללות ליתיום מחומר כיבוי ורמיקוליט.	שורות 22-24 יש לתמחר מטפה <b>AVD</b> ורמיקוליט מה סוג מטפה זה?	מחירון חלפים	מסמך ג' + כתב כמויות	14.
לא יבוצע במסגרת המכרז – החלפת ברז "2 באחריות המרכז הרפואי. באחריות הזוכה יידרש לבדוק את הברזים במהלך הסקר השנתי ולהעביר דוח מפורט של כל הברזים התקולים ככל שיימצאו כאלה (מיקום מדויק, מספר עמדה, מהות התקלה).	מה לגבי החלפת ברז שריפה "2 לא קיים במחירון	מחירון חלפים	מסמך ג' + כתב כמויות	15.
אין צורך למלא מסמך זה, ימולא על ידי המרכז הרפואי במהלך ההתקשרות עם הספק הזוכה.	לא ברור מה עלינו למלא במסמך זה	סקר איכות ובטיחות ומבחן בטיחות עמ' 52	מסמך ה' נספח ד' להסכם	16.
אין צורך למלא מסמך זה. מסמך זה מפרט את השאלות שיופנו לממליצים שיציין המציע בתשקיף המשתתף וכן מפרט את משקל ניקוד האיכות.	לא ברור מה עלינו למלא במסמך זה	ניתוח אמות מידה עמ' 55	מסמך ז'	17.
על הספק הזוכה לפעול בהתאם לקבוע בסעיף 10 ב' למסמך ט' למסמכי המכרז.	לא ברור מה עלינו למלא במסמך זה	טופס הערכת סיכונים בעבודת קבלן עמ' 66	מסמך ט' נספח מס' 1	18.
על הספק הזוכה לפעול בהתאם לקבוע בסעיף 16 ב' למסמך ט' למסמכי המכרז.	לא ברור מה עלינו למלא במסמך זה	רשימת תיוג של בדיקות שיש לבצע לפני הכניסה לחלל מוקף עמ' 68	מסמך ט' נספח מס' 2	19.
על הספק הזוכה לפעול בהתאם לקבוע בסעיף 1 למסמך י" למסמכי המכרז.	האם יש למלא טופס זה כעת?	נספח- רשימת עובדים עמ' 73	מסמך י" נספח 1	20.



על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם :

תאריך \_\_\_\_\_  
חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע \_\_\_\_\_  
חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.  
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

אפרת קולטון זלמה,  
מרכזת ועדת מכרזים  
מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתק :  
חברי ועדת המכרזים, כאן  
ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן  
מר אביעד דבש, מנהל מערך בטחון, כאן  
תיק  
ת.ת



המרכז הרפואי  
הלל יפה  
Hillel Yaffe  
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות  
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health